



Warszawa dn. 05.01.2020r.

Fideltronik Inigo Sp. z o.o.
Mickiewicza 114
34-200 Sucha Beskidzka
NIP: 552-14-27-790

Biuro Handlowe:
Fideltronik Inigo Sp. z o.o.
Alzacka 5
03-972 Warszawa
tel +48 22 404 05 18

Deklaracja zgodności

FIDELTRONIK INIGO SP. Z O.O., 34-200 Sucha Beskidzka, Mickiewicza 114 oświadcza, że produkty:

zasilacze awaryjne UPS serii:

LUPUS FR-UK33xx
LUPUS KR11xx, KR31xx, KR33xx
MY10, MY15, MY20, MY30

Obudowy Modułów baterii do tych zasilaczy UPS

MBFR: 192xx, 240xx, 348xx, 384xx;
MBKR: 192xx, 240xx, 348xx, 384xx;

do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z n/w dyrektywami LVD i EMC obowiązującymi w UE dla produktów tego typu.

Normy mające zastosowanie:

LVD Directive:

EN62040-1:2008+A1:2013

EMC Directive:

EN62040-2 :2006

EN62040-2 :2018

Deklarujemy także, że wzmiankowane produkty spełniają wymagania „RoHS Dyrektywy Europejskiej 2002/95/EEC” Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 27 stycznia 2003r o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (Pb, Cd, Hg etc.) w urządzeniach elektrycznych, elektronicznych i uaktualnienia tej dyrektywy "RoHS 2011/65/UE" oraz "RoHS 2015/863/UE" .

Powyższe normy dotyczące wyrobu będą spełnione pod warunkiem jego właściwego zainstalowania, utrzymania we właściwym stanie technicznym i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem

**Fideltronik
INIGO**
KIEROWNIK SERWISU
Andrzej Kozłowski