



Warszawa 30.10.2021r.

Fideltronik Inigo Sp. z o.o.
Mickiewicza 114
34-200 Sucha Beskidzka
NIP: 552-14-27-790

Biuro Handlowe:
Fideltronik Inigo Sp. z o.o.
Alzacka 5
03-933 Warszawa
tel/fax 22 871 43 36; 22 404 05 18

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

FIDELTRONIK INIGO Sp. z o.o. 34-200 Sucha Beskidzka ul. Mickiewicza 114
oświadcza, że następujące wyroby:

**ZASILACZE AWARYJNE (Uninterruptible Power Supply)
typu (odmiany):**

**KI 1200 LR, KI 2200 LR , KI 1000R 1U
KR1000 RTC, KR2000 RTC, KR3000 RTC
KR1000 TC, KR2000 TC, KR3000 TC**

do których odnosi się niniejsza deklaracja są zgodne z dyrektywami :
- **Dyrektywa LVD 2014/35/EU oraz EMC 2014/30/EU**

Normy mające zastosowanie:

LVD Directive:

EN62040-1:2008+A1:2013

EMC Directive:

EN62040-2 :2006 /AC2006,
EN61000-4-2 :2009,
EN61000-4-3 :2006+A2:2010,
EN61000-4-4 :2012,
EN61000-4-5 :2014,
EN61000-4-6 :2014,
EN61000-4-8 :2010,
EN61000-2-2 :2002,
EN61000-3-2 :2014,
EN61000-3-3 :2014.

Deklarujemy także że wzmiankowane produkty spełniają wymagania „RoHS Dyrektywy Europejskiej 2002/95/EEC” Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z 27 stycznia 2003r o ograniczeniu stosowania substancji niebezpiecznych (Pb,Cd,Hg etc.) w urządzeniach elektrycznych, elektronicznych i uaktualnienia tej dyrektywy "RoHS 2015/863/UE").

Powyższe normy dotyczące wyrobu będą spełnione pod warunkiem jego właściwego zainstalowania, utrzymywania we właściwym stanie technicznym i użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.


KIEROWNIK SERWISU
Andrzej Kozłowski